



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
Τμήμα :Οικονομικό  
Γραφείο:Προμηθειών  
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-  
Αργοστόλι 28100  
Τηλέφωνο :2671361123  
Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

**ΣΧΕΤ:** α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ετήσια εφάπαξ συντήρηση και επισκευή σφαλμάτων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ετήσια εφ απαξ συντήρηση και επισκευή σφαλμάτων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης π. Βεργωτή και τμήματος ΤΕΠ και Κεντρικής Αποστείρωσης	4900 ευρώ συν φπα 24%
(επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές)	

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Παρασκευή 01-12-2023 και ώρα 12:00 στο email: [prosfores@1699.syzefxis.gov.gr](mailto:prosfores@1699.syzefxis.gov.gr) . Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού α/α

Μαρία Μαντά

## ΣΥΣΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (GENT BY HONEYWELL)

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικά το πρόγραμμα ελέγχου και συντήρησης, σύμφωνα με Τεχνικό Πρότυπο CEN/TS 54-14:2004 και την υπ' αριθμό 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, η οποία εφαρμόζεται από 01/03/2015.

Εργασίες Συντήρησης.

Θα γίνουν ανά σύστημα οι ακόλουθες εργασίες:

Συστήματα κεντρικής - τοπικής Πυρανίχνευσης και Κατάσβεσης της Πτέρυγας Βεργωτή και των τμημάτων ΤΕΠ και Κεντρική αποστείρωση

- Έλεγχος των Πινάκων Πυρανίχνευσης καθώς και των Πινάκων Αυτόματης Κατάσβεσης
- Έλεγχος και ρύθμιση των διατάξεων τροφοδοσίας των συστημάτων και αυτόματης φόρτισης των συσσωρευτών των πινάκων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των κυκλωμάτων των ανιχνευτών και των κυκλωμάτων των συναγερμών
- Αποξήλωση και καθαρισμός όλων των ανιχνευτών και έλεγχος λειτουργίας τους
- Δειγματοληπτική ενεργοποίηση ανιχνευτών, κομβίων αναγγελίας πυρκαγιάς και οπτικοακουστικών μέσων συναγερμού
- Έλεγχος αρχείου καταγραφών συμβάντων του πίνακα πυρανίχνευσης
- Τεχνική εξακρίβωση των ενεργών συναγερμών και προειδοποιήσεων των συστημάτων και άμεση αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά υλικά ή που αυτά παρέχονται από το νοσοκομείο.
- Έλεγχος της περιεκτικότητας των φιαλών των κατασβέσεων καθώς και της λειτουργίας και κατάστασης των ενεργοποιητών-πυροκροτητών.
- Έλεγχος διασύνδεσης πινάκων Κατάσβεσης με κεντρικό πίνακα Πυρανίχνευσης
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των "fire dumpers" (Πτέρυγα Βεργωτή).

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα σας κατατεθεί Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα ευρήματα της επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε. Παρακάτω περιγράφονται τα υλικά τα οποία είναι εγκατεστημένα και θα ελεγχθούν από το ειδικευμένο συνεργείο μας, σύμφωνα με τις εργασίες που περιεγράφηκαν παραπάνω:

## Α. Υλικά Προς Έλεγχο

Περιγραφή	Ποσότητα	
1. Πίνακας αναλογικός addressable τεσσάρων (4) βρόχων GENT BY HONEYWELL EN54	1	Τεμάχιο
2. Συσσωρευτές Πίνακα	2	..
3. Ανιχνευτής αναλογικός addressable οπτικός	196	..
4. Ανιχνευτής αναλογικός addressable θερμικός	3	..
5. Ανιχνευτής καπνού, φωτοηλεκτρικός	28	..
6. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	13	..
7. Κομβίο συναγερμού addressable	13	..
1. Φωτεινός επαναλήπτης ανιχνευτή με λυχνία	31	..
8. Σειρήνα συναγερμού addressable	11	..

Β. Συστήματα Πυρανίχνευσης - Αυτόματης κατάσβεσης με FM200 και CO2 Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα συστήματα:

Περιγραφή	Ποσότητα	
1. Πίνακας κατάσβεσης 2ζ.α./1π.κ.	10	Τεμάχιο
2. Συσσωρευτές Πίνακα	20	
3. Ανιχνευτής οπτικός συμβατικός	28	
4. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικός	13	
5. Σειρήνα συναγερμού συμβατική	10	
6. Συστοιχία κατάσβεσης FM200 πλήρης	1	
7. Κύλινδρος κατάσβεσης CO2	30	

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες εκδίδονται το Δελτίο Ενεργειών Τεχνίτη και η αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση και συμπληρώνεται το Ημερολόγιο Συντήρησης Μέσων Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.

Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά τα παρακάτω:

1. πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για την μελέτη προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας και ασφαλείας και διαθέτει άδεια από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης.
2. αναλυτικό τιμοκατάλογο ανταλλακτικών ( να επισυνάπτεται) που είναι πιθανόν



να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Όλα τα υλικά και εξαρτήματα πρέπει να έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN) και να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

3. Να διαθέτει εμπειρία σε συστήματα πυρανίχνευσης GENT HONEYWELL ανάλογου μεγέθους. (να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, τουλάχιστον δύο )

4. Να είναι επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου GENT BY HONEYWELL.

Τεχνική υπηρεσία

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

