



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 Τμήμα :Οικονομικό
 Γραφείο:Προμηθειών
 Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
 Αργοστόλι 28100
 Τηλέφωνο :2671361123
 Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α (**Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές**) και με κριτήριο κατακύρωσεως την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1	ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων	1200 ευρώ
	επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές	συν φπα24 %

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τετάρτη 27-12-2023 και ώρα 12:00 στο email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr . Στο θέμα του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού α/α

Πολλάτου Τζανέτα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1200 € + ΦΠΑ 24%)

Ξηράς Κόνεως ABC	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ			ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
	ΠΑΛΑΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΕΡΓΩΤΗ	ΔΙΕΚ	
3 Kg	4	-	-	-
6 Kg	26	59	1	13(MONO ΙΣΟΓΕΙΟ)
12 Kg	3	-	-	1
12 Kg	3 (οροφής)	2 (οροφής)	-	3 (οροφής)
25 Kg	1 (τροχήλατος)	1 (τροχήλατος)	-	-
Διοξειδίου του Άνθρακα (CO₂)	-	-	-	-
5 Kg	23	18	-	-
12 Kg	1 (τροχήλατος)	-	-	-

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ : 159 τεμ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Έλεγχος και αναγόμωση

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα ελεγχθούν και αναλόγως αναγομωθούν και θα δοθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

2. Καταγραφή

Οι πυροσβεστήρες θα καταμετρηθούν, καταγραφούν και αριθμηθούν (θέση και πυροσβεστήρας) και θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση που τα στοιχεία του πίνακα καταγραφής με τον ανωτέρω πίνακα ή με την αντίστοιχη Μελέτη Πυρασφάλειας ο ανάδοχος θα μπορεί να υποδείξει ακριβώς αν περισσεύουν ή αν λείπουν και από ποια σημεία συγκεκριμένα. Η περίπτωση των τοπικών συστημάτων κατάσβεσης (CO₂, FM200 ή άλλο υλικό) θα πρέπει να καταγραφεί και αυτή αναλυτικά όπως και οι λοιποί πυροσβεστήρες.

Η αναφορά του τεχνικού της εταιρείας μετά την επίσκεψη σε όλους τους χώρους, θα πρέπει να αναφέρει εκτός των άλλων και την πρόταση του για αγορά κατάλληλων πυροσβεστήρων (αριθμού και είδους) στην περίπτωση που διαπιστώσει την έλλειψη επαρκούς κάλυψης σε συγκεκριμένους χώρους.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της αναγόμωσης των πυροσβεστήρων λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου να καλύπτονται με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων.

Θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών με τη Υποδιεύθυνση Τεχνικού το οποίο και θα πρέπει να τηρηθεί για λόγους λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντιστοίχους γάντζους και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης, με χρέωση του αναδόχου.

Η εταιρεία θα φροντίσει να έχει τα απαραίτητα τροχήλατα μεταφοράς εκτός και εντός του Νοσοκομείου, καθώς και οτιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί (πχ. σκάλα).

Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα αποσύρονται και θα δίνεται υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς τους.

Θα γίνει σφράγιση κ υπογραφή στο κόκκινο βιβλίο ελέγχου κ συντήρησης μέσω ενεργητική πυροπροστασίας.

Η συντήρηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN/12367/1996 και την ΚΥΑ 618/43/20-1-2005. Η κάθε φιάλη πυροσβεστήρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με δακτύλιο και καρτελάκι ημερομηνίας ελέγχου ή αναγόμωσης για την προβλεπόμενη από τον νόμο επανάληψη.

Τεχνική Υπηρεσία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

