



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

Αριθ. Πρωτ: 12496

Αργοστόλι 30-11-2022

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΝΣΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 211,212,227 ΠΑΘ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αντικατάσταση υφιστάμενων κονσόλων κεφαλής κλίνης ασθενών στους θαλάμους 211,212,227 της Παθολογικής κλινικής του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α (επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΑΔΑΜ: 22REQ011701885

Αντικατάσταση υφιστάμενων κονσόλων κεφαλής κλίνης ασθενών στους θαλάμους 211, 212, 227 της παθολογικής κλινικής		5800 ευρώ συν φπα 24%
(Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές)		
	υλικά	3700 συν φπα 24
	εργασία	2100 συν φπα 24%

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τετάρτη 07-12-2022 και ώρα 14:00 στο email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Τεχνικές προδιαγραφές

Αντικατάσταση υφιστάμενων κόνσολών κεφαλής ασθενών με νέες κόνσολες

Θα αντικατασταθούν οι κόνσολες στους θαλάμους 211 (μονόκλινο), 212 (δίκλινο) και 227 (τρικλινο)

1. Θάλαμος 211.

Μονάδα κεφαλής μίας κλίνης ασθενούς μήκους 1,8 μ ,η οποία θα διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά.

- (a) ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΛΕΥΚΟ)
- (b) ΛΗΨΗ Ο2 G.S. ENV 737-6 ΕΠΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ/ΣΤΗΛΗΣ **τεμ.1**
- (c) ΛΗΨΗ ΚΕΝΟΥ G.S. ENV 737-6 ΕΠΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ/ΣΤΗΛΗΣ **τεμ.1**
- (d) ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ (16Α/250V) **τεμ.4**
- (e) ΠΡΙΖΑ RJ45 **τεμ.2**
- (f) ΛΑΜΠΑ ΝΥΚΤΟΣ LED (0,8W/E14) **τεμ.1**
- (g) ΛΑΜΠΑ LED PLFZ1-LIN-2200-840-2FT-DC UNV1 (Linear FIT D) **τεμ.1**
- (h) ΛΑΜΠΑ LED PLFZ1-LIN-4400-840-4FT-DC UNV1 (Linear FIT D) **τεμ.1**
- (i) ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ/ ΜΠΟΥΤΟΝ **τεμ.2**
- (j) ΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ (DIN; PIN:7; 34V; 2A) **τεμ.1**
- (k) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ G.S. **τεμ.1**
- (l) ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ECG) LED **τεμ.2**
- (m) ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΥΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (V30 REV2) 1 ΡΕΛΕ **τεμ.1**

2. Θάλαμος 212 (δίκλινο)

Μονάδα κεφαλής δύο κλινών ασθενών μήκους 3,6 μ ,η οποία θα διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά.

- (a) ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΛΕΥΚΟ)
- (b) ΛΗΨΗ Ο2 G.S. ENV 737-6 ΕΠΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ/ΣΤΗΛΗΣ **τεμ.2**
- (c) ΛΗΨΗ ΚΕΝΟΥ G.S. ENV 737-6 ΕΠΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ/ΣΤΗΛΗΣ **τεμ.2**
- (d) ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ (16Α/250V) **τεμ.8**
- (e) ΠΡΙΖΑ RJ45 **τεμ.4**
- (f) ΛΑΜΠΑ ΝΥΚΤΟΣ LED (0,8W/E14) **τεμ.2**
- (g) ΛΑΜΠΑ LED PLFZ1-LIN-2200-840-2FT-DC UNV1 (Linear FIT D) **τεμ.2**
- (h) ΛΑΜΠΑ LED PLFZ1-LIN-4400-840-4FT-DC UNV1 (Linear FIT D) **τεμ.2**
- (i) ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ/ ΜΠΟΥΤΟΝ **τεμ.4**
- (j) ΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ (DIN; PIN:7; 34V; 2A) **τεμ.2**
- (k) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ G.S. **τεμ.2**
- (l) ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ECG) LED **τεμ.4**
- (m) ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΥΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (V30 REV2) 1 ΡΕΛΕ **τεμ.2**

3. Θάλαμος 227

Μονάδα κεφαλής τριών κλινών ασθενών μήκους 5,4 μ ,η οποία θα διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά

- (a) ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΛΕΥΚΟ)
- (b) ΛΗΨΗ Ο2 G.S. ENV 737-6 ΕΠΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ/ΣΤΗΛΗΣ **τεμ.3**
- (c) ΛΗΨΗ ΚΕΝΟΥ G.S. ENV 737-6 ΕΠΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ/ΣΤΗΛΗΣ **τεμ.3**
- (d) ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ (16Α/250V) **τεμ.12**
- (e) ΠΡΙΖΑ RJ45 **τεμ.6**
- (f) ΛΑΜΠΑ ΝΥΚΤΟΣ LED (0,8W/E14) **τεμ.3**
- (g) ΛΑΜΠΑ LED PLFZ1-LIN-2200-840-2FT-DC UNV1 (Linear FIT D) **τεμ.3**
- (h) ΛΑΜΠΑ LED PLFZ1-LIN-4400-840-4FT-DC UNV1 (Linear FIT D) **τεμ.3**

- (i) ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ/ ΜΠΟΥΤΟΝ τεμ.6
- (j) ΛΗΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ (DIN; PIN:7; 34V; 2A) τεμ.3
- (k) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ G.S. τεμ.3
- (l) ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ECG) LED τεμ.6
- (m) ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΥΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (V30 REV2) 1 ΡΕΛΕ τεμ.3

Γενικά

Οι υφιστάμενες κονσόλες θα αποσυνδεθούν και θα απομακρυνθούν. Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις νέες κονσόλες και θα τις συνδέσει στα υφιστάμενα δίκτυα αερίων. Η ηλεκτρολογική σύνδεση είναι υποχρέωση του Νοσοκομείου. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε ωράριο και με τρόπο που δεν θα κωλύεται η λειτουργία της Παθολογικής κλινικής.

Οι νέες κονσόλες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

EN ISO 11197, EN ISO 7396 -1/2, EN ISO 9170 -1/2, EN 13348, EN ISO 5359, ISO/DIS 3744, EN ISO 14971, EN 60598 -1, EN 60101 -1/2, EN 60669 - 1, IEC 884 -1, and EN 55015:2005.

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε εγκαταστάσεις κόνσολών ιατρικών αερίων, σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. (να αναφερθούν)

Τεχνική υπηρεσία

ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

