



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ + ΚΕΦΙΑΠ

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης μέσων πυροπροστασίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (3) μήνες. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ + ΚΕΦΙΑΠ

ΤΕΜ.175

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.728,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2728 € με ΦΠΑ 24%)

Ξηράς Κόνεως ABC	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ			ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
	ΠΑΛΑΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΕΡΓΩΤΗ	ΔΙΕΚ	
3 Kg	4	-	-	-
6 Kg	26	59	5	25
12 Kg	3	-	-	1
12 Kg	3 (οροφής)	2 (οροφής)	-	3 (οροφής)
25 Kg	1 (τροχήλατος)	1 (τροχήλατος)	-	-
Διοξειδίου του Άνθρακα (CO₂)	-	-	-	-
5 Kg	23	18	-	-
12 Kg	1 (τροχήλατος)	-	-	-

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ : 175

Απαραίτητη Σημείωση: Στο κτίριο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. θα ελεγχθούν και αναγομωθούν όλοι οι πυροσβεστήρες που είναι στην κυριότητα του Γ.Ν.Κ.(ισόγειο, υπόγειο και λοιποί χώροι)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή Εργασίας

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του ελέγχου και της αναγόμωσης των πυροσβεστήρων λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου να καλύπτονται με επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων.

Θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών με τη Υποδιεύθυνση Τεχνικού, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα κρεμαστούν στους υπάρχοντες αντιστοίχους γάντζους και όπου αυτοί δεν υπάρχουν θα τοποθετηθούν νέοι γάντζοι ανάρτησης, με χρέωση του αναδόχου.

Η εταιρεία θα φροντίσει να έχει τα απαραίτητα τροχήλατα μεταφοράς εκτός και εντός του Νοσοκομείου, καθώς και στιδήποτε άλλο μέσο χρειαστεί (πχ. σκάλα).

Οι πυροσβεστήρες που θα κριθούν ακατάλληλοι θα αποσύρονται και θα δίνεται υπεύθυνη δήλωση με τους αριθμούς τους.

Η συντήρηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/20-1-2005, τις τροποποιήσεις Υ.Α. 140424/2021 (ΦΕΚ 6254/Β' 27.12.2021) και Υ.Α. 17230/671/2005, (ΦΕΚ 1218/Β/1.9.2005), καθώς και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 3 που αφορά την κατασκευή των πυροσβεστήρων(σε περίπτωση αντικατάστασης). Η κάθε φιάλη πυροσβεστήρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με δακτύλιο και καρτελάκι ημερομηνίας ελέγχου ή αναγόμωσης για την προβλεπόμενη από τον νόμο επανάληψη.

Ελεγχος και αναγόμωση

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα ελεγχθούν και αναλόγως αναγομωθούν, και θα δοθούν οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Καταγραφή

Οι πυροσβεστήρες θα καταμετρηθούν, καταγραφούν και αριθμηθούν (θέση και πυροσβεστήρας) και θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση που τα στοιχεία του πίνακα καταγραφής με τον ανωτέρω πίνακα ή με την αντίστοιχη Μελέτη Πυρασφάλειας ο ανάδοχος θα μπορεί να υποδείξει ακριβώς αν περισσεύουν ή αν λείπουν και από ποια σημεία συγκεκριμένα. Η περίπτωση των τοπικών συστημάτων κατάσβεσης (CO₂, FM200 ή άλλο υλικό) θα πρέπει να καταγραφεί και αυτή αναλυτικά όπως και οι λοιποί πυροσβεστήρες.

Η αναφορά του τεχνικού της εταιρείας μετά την επίσκεψη σε όλους τους χώρους, θα πρέπει να αναφέρει εκτός των άλλων και την πρόταση του για αγορά κατάλληλων πυροσβεστήρων (αριθμού και είδους) στην περίπτωση που διαπιστώσει την έλλειψη επαρκούς κάλυψης σε συγκεκριμένους χώρους.

Λοιπά Μέσα Πυρασφάλειας

Θα καταμετρηθούν και θα ελεγχθούν τα πυροσβεστικά ερμάρια (πυροσβεστικές φωλιές), αντίστοιχα και με την ελληνική νομοθεσία. Τα τεμάχια των πυροσβεστικών κουτιών πρέπει να συμφωνούν με τη μελέτη πυροπροστασίας και να μην υπάρχουν ελλείψεις. Οι φωλιές να είναι σε καλή κατάσταση εξωτερικά, να είναι εξοπλισμένες με σωλήνα νερού ή πυροσβεστική μάνικα. Οι σωλήνες/μάνικες να είναι σε καλή κατάσταση, να μην έχουν φθορές και να προστεθεί πάνω στα ερμάρια η απαραίτητη σήμανση. Οι πυροσβεστικοί σταθμοί να είναι σε καλή κατάσταση εξωτερικά, να είναι εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα εργαλεία (αξίνα, φτυάρι, τσεκούρι, κράνος, κουβέρτα, προσωπίδα προσώπου κ.α.) και να προστεθεί η απαραίτητη σήμανση. Να δοθεί η λίστα με τα λοιπά μέσα και η τεχνική έκθεση με προτάσεις/παρατηρήσεις.

Φωτιστικά Ασφαλείας

Θα γίνει καταμέτρηση και έλεγχος των φωτιστικών ασφαλείας, σύμφωνα με την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία. Ο ανάδοχος θα προτείνει αλλαγές ή/και προσθαφαιρέσεις φωτιστικών, αντίστοιχα και με τις μελέτες πυροπροστασίας του κτιριακού αποθέματος. Να δοθεί η λίστα με τα λοιπά μέσα και η τεχνική έκθεση με προτάσεις/παρατηρήσεις.

Ανάδοχος

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο πτυχίο(π.χ. Μηχανολόγος Μηχανικός) ώστε να σφραγίσει και υπογράψει το κόκκινο βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Πέμπτη 22-01-2026 και ώρα 14:00 στο email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr** Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον **αρ.πρωτ.** της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών.**

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Α.α.

Αραβαντινού-
Κουτσουβή Ειρήνη

