



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΠΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα :Οικονομικό

Γραφείο:Προμηθειών

Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-

Αργοστόλι 28100

Τηλέφωνο :2671361123

Email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ FAN COIL
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ FAN COIL, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (3) μήνες. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ FAN COIL ΜΑΡΚΑΣ CLINT ΜΟΝΤΕΛΟ FAN COIL : FIW/AP/IO 54
Προυπολογισμός δαπάνης 334€/ΤΕΜ. + ΦΠΑ 24% ΤΕΜ.1

2. Θερμοστάτης χειρισμού FAN COIL ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : Τροφοδοσία: 230V~ -15% +10% 50/60Hz Ισχύς εισόδου: 7.7VA Ικανότητα επαφής: 3(1)A 250V~ SPDT Τύπος εσωτερικού αισθητηρίου: NTC 10 kΩ στους 25°C ±1% Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: 5°C .. 35°C Ακρίβεια: ±1.5°C Ανάλυση: 1°C Υστέρηση: 0.4°C Απομακρυσμένος αισθητήρας (προαιρετικός): NTC 10 kΩ στους 25°C ±1% Βαθμός προστασίας: IP30 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C .. 40°C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C .. +50°C Όρια υγρασίας: 20% .. 80% RH (χωρίς συμπύκνωση) Περίβλημα: Υλικό: ABS V0 αυτοσβενδόμενο Χρώμα: Λευκό Signal (RAL 9003) Διαστάσεις: 120 x 80 x 38 mm (Π x Υ x Β)

Προυπολογισμός δαπάνης 424€/ΤΕΜ. + ΦΠΑ 24% ΤΕΜ.1

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τρίτη 03-02-2026 και ώρα 14:00 στο email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr** Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον **αρ.πρωτ.** της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών.**

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Α.α.

Αραβαντινού-
Κουτσουβή Ειρήνη

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΩ