



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: prosfores@1699.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ.Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αερισμού των δύο μετασχηματιστών Μέσης τάσης στην πτέρυγα Βεργωτή του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (**Επισυνάπτονται Τεχνικές Προδιαγραφές**) και με κριτήριο κατακύρωσεως την χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (4) μήνες. Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αερισμού των δύο μετασχηματιστών Μέσης Τάσης στην πτέρυγα βεργωτή	2	2800 ευρώ /τεμ συν φπα
2	επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές	εργασία	300 ευρώ
		υλικά	2500 ευρώ

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Παρασκευή 02-06-2023 και ώρα 12:00 στο email: **secretary@1699.syzefxis.gov.gr**. Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον αρ.πρωτ. της αναρτήσεως και την επωνυμία της εταιρείας.

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή

Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος αερισμού
μετασχηματιστών
μέσης τάσης ξηρού τύπου στην Πτέρυγα Βεργωτή

Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στους μετασχηματιστές μέσης τάσης, το οποίο θα διοχετεύει αέρα στα τυλίγματα των Μ/Σ για την ψύξη τους.

Το σύστημα εξαερισμού θα αποτελείται από 6 ανεμιστήρες cross flow fan (2 για κάθε τύλιγμα), 34W με πλαίσιο

και φτερωτή από γαλαβανισμένο ατσάλι και μοτέρ μίας ταχύτητας, με βάση στήριξης.

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση δύο πινάκων προστασίας μετασχηματιστών ξηρού τύπου με όργανα με ψηφιακή ένδειξη.

Τα απαραίτητα υλικά για κάθε μετασχηματιστή θα είναι:

-Όργανο προστασίας μετασχηματιστή από υψηλή θερμοκρασία, τεμ. 1

-Πίνακας εγκατάστασης, τεμ. 1

-Θερμοστοιχεία Pt100, τεμ. 3

-Πολύξυγγο καλώδιο 9x1 mm², μ. 50

-Καλώδιο 3x1.5mm², μ. 50

-Σπιράλ σωλήνας όδευσης, μ. 50

Οτιδήποτε άλλο υλικό χρειαστεί για την εγκατάσταση των ανεμιστήρων, το κόστος θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Οι μετασχηματιστές βρίσκονται σε ισόγειο χώρο ,εύκολα προσβάσιμο με αυτοκίνητο.

Γενικά.

- Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα πρέπει είναι επώνυμα
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες ασκήσεως επαγγέλματος (να κατατεθούν)
- Ο ανάδοχος θα καταθέσει Πιστοποιητικό Αρμόδιου Επιμελητηρίου
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα τα παρακάτω ISO (να κατατεθούν)
 - ISO 14001:2015.
 - ISO 9001:2015
 - ISO 45001:2015
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε συντήρηση

αυτοματισμών και Μέσης τάσης (να δοθούν τουλάχιστον δύο βεβαιώσεις από Νοσηλευτικά ιδρύματα ή Βιομηχανίες αντίστοιχης ισχύος).

Τεχνική υπηρεσία

